



**FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**

**Szalay-Szakály Zsuzsanna úrhölgy**

Budapest  
Erzsébet körút 79.  
1171

Budapest, 2016. december 12.

ügyintéző: Molnárné

Tel: +361-477-1111/51-88

Mobil: +36-20/778-0188

e-mail: molnarne.zsuzsanna@fogaz.hu

Hiv. szám:



**Tárgy:** Budapest, XI. kerület Albert utca- Andor utcai Egérlyuk játszótér  
(hrsz: 3170/59) felújítás és bővítés közműnyilatkozata

Tisztelt Szalay-Szakály Zsuzsanna Úrhölgy!

Tárgyi játszótér átépítés Ön által készített 2016. november keltezésű tervét egyeztetjük. A tervezett munkálatok egy-egy rövid szakaszon érintik a kisnyomású, PE anyagú gázhálózatot. Állapotvizsgálat elvégzése nem szükséges.

**A tervezett létesítmények engedélyezésének, megvalósításának közmű üzemeltető feltételei a következők:**

- Az építkezés kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie.
- A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését Hálózatüzemeltetési Osztályunktól (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. e-mail: foldgazelosztas@fogaz.hu), melynek keretében végezhető el felszíni szerelvényeink helyének pontosítása, cseréje, amennyiben szükséges.
- A gázvezetékétől mért 2 m-es távolságon belül gépi földmunkavégzés nem történhet.
- A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit.
- A meglévő és tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb.
- Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,

II. János Pál pápa tér 20.

Cgsz: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Web: www.fogazelosztas.hu



- Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékekkel párhuzamosan nem kerülhet.
- Vízvezető vagy szikkasztó árok, burkolt folyóka gázvezeték nyomvonala fölé vagy attól mért 1 m-es távolságon belülre nem telepíthető.
- Gázvezetektől mért 2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, bokor, cserje, növény planténer vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.

**Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.**

Kérjük annak tudomásulvételét, hogy amennyiben évelő, vagy egyéb növényzetet telepítenek gázvezeték nyomvonala fölé, úgy gázhálózati beavatkozás esetén a helyreállítás költsége nem terhelhető társaságunkra.

Tisztelettel

FŐGÁZ ÜNNEPTELEZÉSI Kft.

*Vendrey-Bede István*  
műszaki osztály

1.

Vendrey-Bede István  
műszaki osztályvezető