



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

K Ö Z L E M É N Y

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: Az **Alpiq Magyarország Kft.** (1211 Budapest, Höerörmű utca 3.; Cg.: 01-09-412122; a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazottja által benyújtott kérelemre indult – a Budapest XXI. kerület, Színesfém utca 1-3. szám alatti ingatlanra tervezett gázmotoros erőműre vonatkozó **összevont (környezeti hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési) eljárás – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról** szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 24. §-a szerint.

Az ügy iktató száma: PE-06/KTF/23878/2023

Az eljárás megindulásának napja: 2023. április 21.

Az ügyintézési határidő: 130 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének és szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Marlyin Kádár Enéh Tel: (06-1) 478 4558

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

Környezethasználó új gázmotoros erőmű telepítését tervezi Csepel–Gyártelepen. A tervezett létesítmény célja új villamosenergia-piaci szabályozó kapacitás biztosítása. A telepítésre tervezett gázmotorok gyors indulásra és terhelésváltásra lesznek képesek, így tudnak részt venni a villamosenergia-rendszer kiegyenlítő szabályozásában.

Az erőmű 14 db, egyenként 3352 kW_e elektromos- és 3190 kW_{th} hőteljesítménnyel rendelkező gázmotorból áll. A működés során a villamos energiával megegyező nagyságrendű hőenergia is keletkezik, melyet elsősorban a távhőrendszerbe tervezik juttatni, illetve hőfelesleg keletkezése esetén ez a szomszédos Csepel II. Erőmű telephelyen már megvalósított hőtárolóba is juttatható.

A gázmotorokat egy épületben tervezik elhelyezni. A kapcsolódó 14 pontforrást páronként közös hodozó szerkezettel tervezik kialakítani (azaz 7 kémény létesül), melyek 32 m magasak lesznek.

Kapcsolódó létesítmények: villamos energia tárolására szolgáló, konténerbe telepítendő lítium-ion akkumulátoros energiatárolók, villamos- és irányítástechnikai berendezések konténerai, gázfogadó- és nyomásszabályozó állomás, duplafalú kenőolaj tartály.

A működéshez szükséges lesz közműfejlesztésre is: földgázzal, illetve sótalanított vízzel való ellátás, valamint a villamos- és távhőrendszerre történő csatlakozás.

A tervezett létesítményt minden irányból ipari területek veszik körül, amelyen túl lakóterületek és egy kórház helyezkedik el.

A kérelemmel érintett terület:

Budapest XXI. kerület, Színesfém utca 1-3. szám alatti, 210146/119 hrsz.-ú ingatlan.

A létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

Budapest XXI., XXII. és XI. kerület közigazgatási területeinek az engedélyezési dokumentációban megjelölt részei.

*

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése alapján tartandó közmeghallgatás

tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltakra – a Környezetvédelmi Hatóság az érintettek **személyes megjelenése nélkül tartja meg**, az alábbiak szerint:

- a Pest Vármegyei Kormányhivatal honlapján, a fenti elérési helyen a **kérelmet és mellékleteit, valamint a közmeghallgatáson való részvétel szempontjából lényeges információkat közzéteszi;**
- **észrevételeket tenni**, illetve kérdéseket feltenni írásban **2023. június 30. napjáig lehet** [elektronikus úton (www.epapir.gov.hu vagy www.cegkapu.gov.hu vagy zoldhatosag@pest.gov.hu) illetve postai úton (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.)] a PE-06/KTF/23878/2023 ügyiratszámra hivatkozva;
- a Környezetvédelmi Hatóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve Környezethasználó bevonásával – **a beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi.**

*

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-varmegyei-kormanyhivatal-kornyeztvedelmi-termesztvedelmi-es-hulladeggazdalkodasi-foosztaly-pe-ktf-23878-6-2023>

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.), illetve Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. II. emelet 209. szoba) **ügyfélfogadási időben 2023. június 30-ig betekinthetnek.**